

# План по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности по предписанию № 38/1/1от 27.01.2015г. МКДОУ №35 д.Нурма

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных Требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1,2,3,17	Допущено применение отделочного материала для покрытия стен в помещения: игровая, спальня, раздевалка группы «Сказка»; в общем коридоре на пути эвакуации с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г2,В2,Д3,Т3 или Г2,В3,Д2,Е2	ФЗ-123 ст.4 п.3 п.4, ст.6 ч.1 п.2, Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97* п.6.25* (ФЗ-123 с более жесткими требованиями)		выполнено
4-16	Допущено применение отделочного материала для покрытия стен в помещения: игровая, раздевалка, коридор группы «Ромашка»; раздевалка группы «Непоседы»; игровая, раздевалка, спальня группы «Солнышко»; в коридорах на пути эвакуации с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г2,В2,Д3,Т3 или Г2,В3,Д2,Е2	ФЗ-123 ст.4 п.3 п.4, ст.6 ч.1 п.2, Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97* п.6.25* (ФЗ-123 с более жесткими требованиями)	01.09.2016г.	
18	Допущено применение отделочного материала для покрытия пола на пути эвакуации в лестничных клетках с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г2,РП2,Д2,Т2	ФЗ-123 ст.4 п.3 п.4, ст.6 ч.1 п.2, Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97* п.6.25* (ФЗ-123 с более жесткими требованиями)		выполнено

Заведующий МКДОУ № 35 д.Нурма:

Н.Н.Сидоркина